4.3.11 มีการตรวจวัดไข่หนอนพยาธิ และแบคทีเรียอีโคไล ทุกๆ 1 ปี ในน้ำทิ้งและกากตะกอน ตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลโนนคูณมีการตรวจวัดไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ปีละ 2 ครั้ง ในน้ำทิ้ง

- มีผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
สาขาขอนแก่น : 117/4 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย
Khonkaen Branch : 117/4 Moo 14 Mitraparb Road, Nai Muang, Muang, Khonkaen 40000 Thailand
Tel : (66) 0 4324 7704-7 Fax : (66) 0 4324 7703
http://www.centrallabthai.com

Central Lab
One Stop & Fast Services

# รายงานผลการทดสอบ

**วันที่ออกรายงาน** 06 กุมภาพันธ์ 2568
**เลขที่รายงาน** TRKK68/01605
**หน้า** 01/01

**ชื่อและที่อยู่ลูกค้า** โรงพยาบาลโนนคูณ
**(ข้อมูลจากลูกค้า)** ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
**รายละเอียดตัวอย่าง** น้ำทิ้ง
**(ข้อมูลจากลูกค้า)**
**รหัสตัวอย่าง** KK68/00553-001
**ลักษณะและสภาพตัวอย่าง** ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง (สีเหลืองใสมีตะกอน)
ภาชนะบรรจุ : แกลลอนพลาสติก, จำนวน : 1 แกลลอน, น้ำหนัก/ปริมาตร : 5 ลิตร.
อุณหภูมิ : แช่เย็น, สภาพตัวอย่างปกติ
**วันที่รับตัวอย่าง** 27 มกราคม 2568
**วันที่ทดสอบ** 27 มกราคม 2568 - 06 กุมภาพันธ์ 2568

## ผลการทดสอบ

| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | ค่ามาตรฐาน | หน่วย | LOD | วิธีทดสอบอ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| PARASITIC EGGS | Not Found | < 1 | eggs/L | - | SIMPLE-CENTRIFUGAL SEDIMENTATION,FORMALIN-ETHYL ACETATE SEDIMENTATION AND FLOATATION METHOD SIMPLE-CENTRIFUGAL SEDIMENTATION,FORMALIN-ETHYL ACETATE SEDIMENTATION AND FLOATATION METHOD |
| *Escherichia coli* | <1.8 | < 1,000 | MPN/100mL | - | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA. WEF,24th Edition,2023.Part 9221F. |

หมายเหตุ : มาตรฐานอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. 2561

~End of Report~

(นางสาวสุจารีย์ อินทร์ชะมาด)
ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น

CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ
FM-QP-24-01-001-R04(01/10/63)P1/1-KK