

4.4.7 มีระบบการสำรองน้ำประปา ซึ่งจะต้องใช้งานได้น้อย 2 วัน

มีระบบการสำรองน้ำประปา สำรองน้ำได้ 24 ชั่วโมง เพื่อใช้กรณีฉุกเฉิน



แบบประเมินตนเองโครงสร้างอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานสำคัญในสถานพยาบาล

FM-ACD-050-01

Date: 16/10/2566

7. มีอุบัติการณ์ ปัญหาด้านโครงสร้าง อาคารสถานที่ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมาจำนวน1.....อุบัติการณ์ คือ เหตุการณ์ลักทรัพย์จากบุคคลภายนอก (ขโมยหมวกกันน็อค) มีการแก้ไขและวางระบบป้องกันร้อยละ.....แก้ไขโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงในโรงพยาบาลและมีการติดตั้งจอ Monitor บริเวณห้องฉุกเฉินเพื่อให้เฝ้าต่อการเฝ้าระวัง และมีการทบทวนอุบัติการณ์ในทีม ENV ร่วมกับทีม RM เพื่อทบทวนระบบที่วางไว้รวมถึงการจัดทำขั้นตอนการขอข้อมูลหลักฐานจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อให้มีการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมถึงติดตั้งป้ายเตือนการปฏิบัติเพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย เพิ่มสายตรวจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ(ผู้แต่ง)กำหนดแนวทางการเรียกตำรวจในกรณีฉุกเฉิน

1.3 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2)

1. มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามแผนที่วางไว้ ในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน.....44.....รายการ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน8.....รายการ คิดเป็นร้อยละ.18.18...ของแผนที่วางไว้
2. ในรอบปีที่ผ่านมา มีการสอบเทียบความเที่ยงตรง (calibration) ในระหว่างวันที่.....4 - 6 มิ.ย. 2567..... จำนวน.....354.....รายการ ผลการสอบเทียบผ่านจำนวน.....354.....รายการ (ร้อยละ...100....)
3. ระบบไฟฟ้าสำรองสามารถสำรองได้.....27.....ชั่วโมง (อัตราน้ำมันสำรอง 500 + 400อัตราสิ้นเปลือง33/hr.) ในรอบปีที่ผ่านมา มีอุบัติการณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสำรอง จำนวน.....1.....ครั้ง มีการแก้ไขและปรับปรุงระบบที่สำคัญ คือ รายงานความเสี่ยง ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน, ตรวจสอบระบบระบายความร้อน ทวนสอบความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบไฟฟ้าสำรองและวิธีการแก้ไขปัญหาหากเกิดความผิดปกติ
4. ระบบน้ำประปาสามารถสำรองน้ำได้.....24.....ชั่วโมง (สำรอง 90 คิว อัตราการใช้ 60 - 80 คิว/วัน) ในรอบปีที่ผ่านมา มีอุบัติการณ์เกี่ยวกับระบบน้ำประปาสำรอง จำนวน.....0.....ครั้ง มีการแก้ไขและปรับปรุงระบบที่สำคัญ คือ เปลี่ยนวาล์วประตูน้ำเปิด ปิด ตัวใหม่ เครื่องสูบน้ำเปลี่ยนลูกกลอยตัวใหม่ และท่อน้ำประปาแตกบริเวณบ้านพักผอ.และซ่อมแซมท่อเมนระบบน้ำประปาบริเวณบ้านพักผอ.ใหม่ มีการตรวจคุณภาพน้ำประปากับหน่วยงานภายนอก (น้ำใช้) ปีละ.....2.....ครั้ง มีการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม ปีละ.....2.....ครั้ง (แบบผลการตรวจปีสุดท้ายทุกครั้งที่ตรวจ)

