

4.5.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน/พื้นที่ให้บริการในสถานพยาบาลให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานในกฎหมายปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนคูณ วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น EA33

| ลำดับ ที่ | แผนก/จุดตรวจวัด | ลักษณะงาน | วิธีการ ตรวจวัด | ความเข้มของแสงสว่าง (LUX) | | การแปล ผล |
|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|---------|--------------|
| | | | | ผลการ ตรวจวัด | มาตรฐาน | |
| 1 | อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 | | | | | |
| 2 | จุดพักคอย | พื้นที่รอรับการตรวจ | แบบจุด | 235 | 200 | ผ่าน |
| 3 | โต๊ะซักประวัติ 1 | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 332 | 300 | ผ่าน |
| 4 | โต๊ะซักประวัติ 2 | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 300 | 300 | ผ่าน |
| 5 | เคาน์เตอร์ | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 168 | 300 | ไม่ผ่าน |
| 6 | โต๊ะซักประวัติ 4 | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 399 | 300 | ผ่าน |
| 7 | เคาน์เตอร์ส่งต่อ | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 264 | 300 | ไม่ผ่าน |
| 8 | ห้องตรวจ 3 | | | | | |
| 9 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 573 | 300 | ผ่าน |
| 10 | เตียงตรวจ | งานทางการแพทย์ | แบบจุด | 671 | 500 | ผ่าน |
| 11 | ห้องตรวจ 1 | | | | | |
| 12 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 490 | 300 | ผ่าน |
| 13 | เตียงตรวจ | งานทางการแพทย์ | แบบจุด | 452 | 500 | ไม่ผ่าน |
| 14 | ห้องตรวจ ARI | | | | | |
| 15 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 661 | 300 | ผ่าน |
| 16 | เตียงตรวจ | งานทางการแพทย์ | แบบจุด | 678 | 500 | ผ่าน |
| 17 | ห้องฉาย ARI | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 403 | 300 | ผ่าน |
| 18 | โต๊ะซักประวัติ ARI | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 330 | 300 | ผ่าน |
| 19 | จุดวัดความดัน | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 185 | 300 | ไม่ผ่าน |
| 20 | ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน | | | | | |
| 21 | เคาน์เตอร์ | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 163 | 300 | ไม่ผ่าน |
| 22 | คอมพิวเตอร์ตูมอเนเตอร์ | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 193 | 300 | ไม่ผ่าน |
| 23 | เตียง 3 | งานทางการแพทย์ | แบบจุด | 508 | 500 | ผ่าน |



ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (ต่อ)

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนคูณ วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น EA33

| ลำดับ ที่ | แผนก/จุดตรวจวัด | ลักษณะงาน | วิธีการ ตรวจวัด | ความเข้มของแสงสว่าง (LUX) | | การแปล ผล |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|---------|--------------|
| | | | | ผลการ ตรวจวัด | มาตรฐาน | |
| 24 | โชนซีฟิอาร์ | | | | | |
| 25 | เตียงซีฟิอาร์ | งานทางการแพทย์ | แบบจุด | 734 | 500 | ผ่าน |
| 26 | สำนักงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน | | | | | |
| 27 | คอมพิวเตอร์ 1 | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 480 | 300 | ผ่าน |
| 28 | คอมพิวเตอร์ 2 | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 452 | 300 | ผ่าน |
| 29 | คอมพิวเตอร์ 3 | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 406 | 300 | ผ่าน |
| 30 | งานห้องคลอด | | | | | |
| 31 | คอมพิวเตอร์ | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 365 | 300 | ผ่าน |
| 32 | เตียงสังเกตอาการ | พื้นที่รอรับการตรวจ | แบบจุด | 650 | 200 | ผ่าน |
| 33 | เตียงรอกคลอด | พื้นที่รอรับการตรวจ | แบบจุด | 663 | 200 | ผ่าน |
| 34 | ห้องคลอด | งานคลอด | แบบจุด | 800 | 1000 | ไม่ผ่าน |
| 35 | เตียง 1 | งานคลอด | แบบจุด | 1007 | 1000 | ผ่าน |
| 36 | เตียง 2 | งานคลอด | แบบจุด | 361 | 1000 | ไม่ผ่าน |
| 37 | ตู้ยูนิต | งานทางการแพทย์ | แบบจุด | 650 | 500 | ผ่าน |
| 38 | งานห้องผ่าตัด | | | | | |
| 39 | ห้องผ่าตัด | งานผ่าตัด | แบบจุด | 825 | 1000 | ไม่ผ่าน |
| 40 | คอมพิวเตอร์ผ่าตัด | งานเฉพาะ | แบบจุด | 57000 | 10000 | ผ่าน |
| 41 | งานทันตกรรม | | | | | |
| 42 | สำนักงาน | | | | | |
| 43 | เคาน์เตอร์ | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 321 | 300 | ผ่าน |
| 44 | คอมพิวเตอร์ 2 | งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ | แบบจุด | 201 | 300 | ไม่ผ่าน |
| 45 | ห้อง 1 | งานทางการแพทย์ | แบบจุด | 383 | 500 | ไม่ผ่าน |
| 46 | ห้อง 2 | งานทางการแพทย์ | แบบจุด | 585 | 500 | ผ่าน |
| 47 | ห้อง 4 | งานทางการแพทย์ | แบบจุด | 440 | 500 | ไม่ผ่าน |



