

3.3.7 F07E ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพื้น และนั่งร้าน หม้อแปลงไฟฟ้ามีระบบการต่อลงดิน มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน รถซ่อมบำรุงเข้าถึงได้ มีรั้วป้องกัน มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง



มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน รถซ่อมบำรุงสามารถเข้าถึงได้ มีการติดตั้งสายดิน และมีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง