

3.3.16 F16E ออกแบบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน มีการติดตั้งรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. และติดตั้งครอบคลุมตามพื้นที่บันไดทางหนีไฟ ทางสัญจร ห้องเครื่อง สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2-2.70 เมตร



ห้องฉุกเฉิน



ห้องคลอด

ทางเดินหน้าห้องคลอด

ห้องผ่าตัด



ห้องควบคุมไฟฟ้า



เส้นทางเดินทางเดินหนีไฟ



เส้นทางอพยพ



มีโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
ครอบคลุมหน่วยงานที่สำคัญต่อบริการ
และความปลอดภัย