

ข้อที่ 5.8.5 มีการตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- โรงพยาบาลโนนคูณมีการตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา ความพร้อมใช้งานถังดับเพลิง เป็นประจำทุกเดือนผ่านรูปแบบคิวอาร์โค้ด และมีการแจ้งเตือนผ่าน Telegram



ตรวจสอบเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน

FE-041

สถานที่ติดตั้งข้างประตูทางเข้าด้านใน
ตึกเวช

ประเภทของถังดับเพลิง **แดง**

การใช้งาน

A เชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า พลาสติก

B ของเหลวไวไฟ เช่น น้ำมัน แอลกอฮอล์ ก๊าซหุงต้ม ทินเนอร์

ชื่อผู้ตรวจ นางสาววาสนา สุตันตั้งใจ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน2 (การตอบกลับ) ☆ @ ๒

ไฟล์ แก้ไข ดู แรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนขยาย ความช่วยเหลือ

เมนู ๑๐๐% B % ๑.๐๐ 123 Roboto - 10 + B I A

Form_Responses	ประเภทเวลา	รหัสถัง	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เบาะรัด	สิ่งกีดขวาง	สถานะสภาพ	ผู้ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ	การเสกถังดับเพลิง(๕	คอลัมน์ 12
	7/1/2026, 15:03:57	FE-023	7/1/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ปกติ	อื่นๆ	-	ปกติ	
	7/1/2026, 15:04:15	FE-002	7/1/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางพลอยพดิน ทับสุริ		ปกติ	
	7/1/2026, 15:04:18	FE-003	7/1/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ปกติ	อื่นๆ	ตรวจกำหนดวัน ตรวจสอบ ใ	ปกติ	
	7/1/2026, 16:00:03	FE-004	5/1/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาวลำไย สิริคำ		ปกติ	
	7/1/2026, 16:01:20	FE-005	5/1/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาวลำไย สิริคำ		ปกติ	
	14/1/2026, 10:53:15	FE-023	14/1/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางปิยะชญ นารี		ปกติ	
	15/1/2026, 14:36:43	FE-020	15/1/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางพชรรัตน์ วาริณี		ปกติ	
	3/2/2026, 8:21:50	FE-020	3/2/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางพชรรัตน์ วาริณี		ปกติ	
	18/2/2026, 8:10:54	FE-045	18/2/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	อื่นๆ	ดีเยี่ยม	ปกติ	
	1/3/2026, 14:06:45	FE-020	1/3/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางพชรรัตน์ วาริณี		ปกติ	
	18/3/2026, 10:07:15	FE-024	18/3/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายอมมา สุทธิพงษ์		ปกติ	
	18/3/2026, 10:08:00	FE-025	18/3/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายอมมา สุทธิพงษ์		ปกติ	
	18/3/2026, 10:08:59	FE-026	18/3/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายอมมา สุทธิพงษ์		ปกติ	
	8/4/2026, 7:53:52	FE-005	8/4/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาวลำไย สิริคำ		ปกติ	
	14/5/2026, 8:57:15	FE-020	14/5/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางพชรรัตน์ วาริณี		ปกติ	

แบบตรวจสอบระดับเพลิงประจำเดือน2 (การตอบกลับ) ☆ @

ไฟล์ แก้ไข ดู แกรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนขยาย ความช่วยเหลือ

เมนู 100% 8 % .0 .00 123 ค่าเริ่ม... - 10 + B I A

O110 A B C D E F G H I J K L M

Form_Responses

1	ประเภทเวลา	รหัส	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกาจิ	สิ่งกีดขวาง	สถานะสภาพ	ผู้ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ	การแจ้งเตือนเพลิง(๕)	คอลัมน์ 12
103	17/6/2026, 9:39:39	FE-029	17/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ		ปกติ	
104	17/6/2026, 9:41:40	FE-001	16/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายพรรัตน์ สารภาพ		ปกติ	
105	17/6/2026, 9:42:57	FE-006	15/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาวปราดทอง ศรีสุข		ปกติ	
106	17/6/2026, 9:43:04	FE-008	16/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายพรรัตน์ สารภาพ		ปกติ	
107	17/6/2026, 9:43:39	FE-002	16/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาวชาวีรล อารศรี		ปกติ	
108	17/6/2026, 9:44:50	FE-003	16/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาวพัชรี หนองแก้ว		ปกติ	
109	17/6/2026, 9:45:14	FE-011	16/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางรจนา จันทร์ณี		ปกติ	
110	17/6/2026, 9:45:30	FE-009	15/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายสิริสภาพ ไม้ไผ่		ปกติ	
111	17/6/2026, 9:45:53	FE-013	17/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววิไลดา ทองสุ		ปกติ	
112	17/6/2026, 9:46:09	FE-012	16/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายวิรัชศักดิ์ วรรณ		ปกติ	
113	17/6/2026, 9:47:01	FE-017	16/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายพรฤทธิ์ ไชยรัตน์		ปกติ	
114	17/6/2026, 9:47:56	FE-018	17/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายพรฤทธิ์ ไชยรัตน์		ปกติ	
115	17/6/2026, 9:48:16	FE-019	16/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายพรฤทธิ์ ไชยรัตน์		ปกติ	
116	17/6/2026, 9:49:29	FE-022	17/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายธนากร พงษ์กิ่ง		ปกติ	
117	17/6/2026, 9:49:51	FE-020	16/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางพุทธรัตน์ วาริณี		ปกติ	
118	17/6/2026, 9:50:17	FE-021	17/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาวภาว บัวศรียอด		ปกติ	
119	17/6/2026, 9:50:27	FE-023	16/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางปิยะนุชา นารี		ปกติ	
120	17/6/2026, 9:52:18	FE-027	17/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายธนากร สุทธิพงษ์		ปกติ	
121	17/6/2026, 9:56:01	FE-028	17/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายธนากร พงษ์กิ่ง		ปกติ	
122	17/6/2026, 9:56:57	FE-026	17/6/2026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายธนากร สุทธิพงษ์		ปกติ	

แบบตรวจสอบระดับเพลิงประจำเดือน2 (การตอบกลับ) ☆ @

ไฟล์ แก้ไข ดู แกรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนขยาย ความช่วยเหลือ

เมนู 100% 8 % .0 .00 123 ค่าเริ่ม... - 14 + B I A

A1:J1 A B C D E F G H I J

รายงานการตรวจระดับเพลิง ประจำเดือน 06/2569

1	รายงานการตรวจระดับเพลิง ประจำเดือน 06/2569										
2	รหัส	ที่อยู่	ชนิด	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกาจิ	สิ่งกีดขวาง	สถานะรวม	ผู้ตรวจ	
21	FE-019	หน้าห้องสงฆ์ 8	เขี้ยว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ชำรุด	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	
22	FE-020	โรงครัว	เขี้ยว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	
23	FE-021	ซั่มพลาย	เขี้ยว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	
24	FE-022	โรงซ่อม	แดง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	
25	FE-023	ซั๊กฟอก (CO2)	แดง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	
26	FE-024	คลังยาด้านใน	เขี้ยว	-	-	-	-	ยังไม่ตรวจ	-	-	
27	FE-025	คลังยาด้านใน	เขี้ยว	-	-	-	-	ยังไม่ตรวจ	-	-	
28	FE-026	หน้าคลังยา	เขี้ยว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	
29	FE-027	หลังคลังยา	แดง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	
30	FE-028	โรงไฟฟ้า	เขี้ยว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นายธนากร พงษ์กิ่ง	
31	FE-029	โรงอาหาร	แดง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	
32	FE-030	ประปา	แดง	-	-	-	-	ยังไม่ตรวจ	-	-	
33	FE-031	โรงพักขยะ	แดง	-	-	-	-	ยังไม่ตรวจ	-	-	
34	FE-032	โรงเก็บของ	แดง	-	-	-	-	ยังไม่ตรวจ	-	-	
35	FE-033	พชร	เขี้ยว	-	-	-	-	ยังไม่ตรวจ	-	-	
36	FE-034	หน้าตังเวช	แดง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	
37	FE-035	มุมห้องน้ำชั้นล่างตังเวช	เขี้ยว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	
38	FE-036	บันไดชั้นชั้น 2 ตังเวช	แดง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	
39	FE-037	หน้าห้องประชุมชั้น 2 ตังเวช	เขี้ยว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	
40	FE-038	หน้าห้องกายภาพ	เขี้ยว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	
41	FE-039	หน้าห้องศูนย์คุณภาพชั้น2เวช	แดง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	นางสาววาสนา สุคันต์ใจ	

