

ข้อที่ 4.3.4 มีแผนงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาพประกอบการบำรุงรักษา

1. บำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้า



2. ตรวจสอบเช็ค timer ตั้งเวลา



3. บำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศ



แผนบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศ และอุปกรณ์ประกอบในระบบบำบัดน้ำเสีย (รายปี)
โรงพยาบาลโนนคูณ บึงบรพระมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (เครื่อง)	ระยะเวลา	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ศ. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69		
1	เครื่องเติมอากาศ	4 เครื่อง	ทุก 6 เดือน	ครั้ง ที่ 1	←-----→					ครั้ง ที่ 2	←-----→						
2	เครื่องจ่ายคลอรีน	2 เครื่อง	ทุก 3 เดือน		←-----→		←-----→		←-----→		←-----→		←-----→		←-----→		
3	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ	1 เครื่อง	ทุก 6 เดือน		←-----→						←-----→						
4	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	5 ตู้	ทุก 3 เดือน		←-----→		←-----→		←-----→		←-----→		←-----→		←-----→		
5	timer ตั้งเวลา	1 เครื่อง	ทุก 3 เดือน		←-----→		←-----→		←-----→		←-----→		←-----→		←-----→		

หมายเหตุ :

- 1.timer ตั้งเวลา ตรวจสอบ/ตรวจสอบทุกครั้งที่ไฟฟ้าดับ หรือมีไฟกระชาก
- 2.เครื่องเติมอากาศมีเครื่องสำรอง 1 เครื่อง
- 3.เครื่องจ่ายคลอรีนมีเครื่องสำรอง 1 เครื่อง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวไพรินทร์ คำสาลี)
นักวิชาการสาธารณสุข