

ข้อที่ 4.4.7 มีระบบการสำรองน้ำประปา ซึ่งจะต้องใช้งานได้อย่างน้อย 2 วัน

- มีน้ำถังสำรองน้ำประปา สำรองน้ำได้ 24 ชั่วโมง (สำรองน้ำ 90 คิว อัตราการใช้น้ำ 60-80 คิว/วัน) และกำลังดำเนินการเสนอแผน ENV เพิ่มถังสำรองน้ำ เพื่อใช้งานได้อย่างน้อย 2 วัน

